

## 2. ERGÄNZUNG

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

### zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 11 ATEX 2027 X

Gerät: Ventilmagnet Typ 0519  
Kennzeichnung:  II 2 G Ex e mb IIC T4,T6 Gb und  
II 2 D Ex tD mb IIIC T130 °C,T80 °C Db mit IP65, IP67  
Hersteller: nass magnet GmbH  
Anschrift: Eckenerstraße 4-6, 30179 Hannover, Deutschland

#### Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Für den Ventilmagneten Typ 0519 werden alternative Kabel- und Leitungseinführungen eingesetzt.

Die Kennzeichnung wird künftig wie folgt ausgeführt.

 II 2 G Ex e mb IIC T4, T6 Gb  
 II 2 D Ex tb mb IIIC T130 °C, T80 °C Db  
IP65, IP 67

Alle weiteren Angaben der EG-Baumusterprüfbescheinigung und der 1. Ergänzung gelten unverändert.

#### Angewandte Normen

EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2009, EN 60079-31:2009

Prüfbericht: PTB Ex 15-24203

Konformitätsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz

Braunschweig, 5. Februar 2015

Im Auftrag

  
Dr.-Ing. T. Horn  
Regierungsrat



Seite 1/1