


5. E R G Ä N Z U N G

gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 2001 X



Gerät: Ventilmagnet Typ 0513, 1213, 0514 und 1214
Kennzeichnung:  II 2 G Ex mb II T4, T5 und II 2 D Ex tD A21 IP65 T95 °C, T130 °C
Hersteller: nass magnet GmbH
Anschrift: Eckenerstraße 4-6, 30179 Hannover, Deutschland

Beschreibung der Ergänzungen und Änderungen

Das Gerät wird künftig wie folgt gekennzeichnet:

 II 2 G Ex mb IIC T5, T4
 II 2 D Ex mb tb IIIC T95 °C, T130 °C
IP 65

oder

 II 2 G Ex mb IIC T5, T4 Gb
 II 2 D Ex mb tb IIIC T95 °C, T130 °C Db
IP 65

Alle weiteren Angaben der Baumusterprüfbescheinigung und deren Ergänzungen, sowie die "Besonderen Bedingungen" gelten unverändert.


Angewandte Normen

EN 60079-0:2009, EN 60079-18:2009, EN 60079-31:2009

Prüfbericht: PTB Ex 12-22128

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 18. Juli 2012


Dr.-Ing. U. Johannsmeyer
Direktor und Professor



Seite 1/1